

杭州临安公司配电网接入能力和容量受限情况（2024 年 1 季度）

单位：临安公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	10	2040000	—
110 千伏	42	1957500	506.978
35 千伏	26	304000	281.172
10（20）千伏	—	—	5273.558
配电公变数量（台）	5674	3013345	—

单位：临安公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量 （千伏安）	剩余接入容量 （千伏安）	影响区域范围
1	横徐村百青坞	200	0	横徐村百青坞一带
2	宜养村	200	0	临安宜养村一带
3	白下村	100	0	临安白下村一带
4	朱秀村	400	0	临安朱秀村一带
5	上坪村配变	400	92.15	龙岗镇上坪村
6	下坪村配变	200	5.38	龙岗镇下坪村
7	上汤村配变	400	101.47	龙岗镇上汤村
8	平溪村配变	100	27.3	龙岗镇平溪村
9	玉山村（里）配变	100	21.71	龙岗镇玉山村
10	许联村下许配变	100	17.86	龙岗镇下许村
11	江川村（上凤）配变	200	62.06	岛石镇江川村

12	楼下村配变	160	26.8	岛石镇楼下村
13	塘家村配变	100	9.67	岛石镇塘家村
14	石长城村阳建配变	200	51.01	清凉峰镇阳建村
15	白果村大明山西坑配变	400	90.93	清凉峰镇白果村
16	九都村清溪坑配变	200	0	清凉峰镇九都村

单位：临安公司

序号	管辖区域	可开放容量 (MW)	涉及街道 (镇)
1	临安	847	玲珑街道、太湖源镇、锦北街道、临安城区、青山街道、高虹镇、横畈镇、板桥镇、天目山镇、藻溪镇、於潜镇、潜川镇、太阳镇、昌化镇、龙岗镇、清凉峰镇、湍口镇、岛石镇

填写说明：1.本表数据为截止 2024 年 3 月底。

2.本表应每季更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”