

杭州临安公司配电网接入能力和容量受限情况（2024 年 2 季度）

单位：临安公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	10	2040000	—
110 千伏	44	2057500	491.549
35 千伏	26	324000	282.733
10（20）千伏	—	—	5278.205
配电公变数量（台）	5733	3045680	—

单位：临安公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量（千伏安）	剩余接入容量（千伏安）	影响区域范围
1	指南村[张家泉]	630	0	临安指南村一带
2	茆里 V475 线	6928	0	临安龙岗工业园区一带
3	10kV 海龙村[海龙村]公变	200	0	临安海龙村一带
4	蒲村（二）	250	0	临安蒲村一带

单位：临安公司

序号	管辖区域	可开放容量（MW）	涉及街道（镇）
1	临安	851	玲珑街道、太湖源镇、锦北街道、临安城区、青山街道、高虹镇、横畈镇、板桥镇、天目山镇、藻溪镇、於潜镇、潜川镇、太阳镇、昌化镇、龙岗镇、清凉峰镇、湍口镇、岛石镇

- 填写说明：
1. 本表数据为截止 2024 年 6 月底。
 2. 本表应每季更新并向社会公开。
 3. 无接入受限配电线路/台区的，填写“无”