

本地区配电网接入能力和容量受限情况（2024 年三季度）

单位：临安供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	10	2040000	—
110 千伏	44	2057500	491.549
35 千伏	26	437000	282.36
10（20）千伏	—	—	5380.451
配电公变数量（台）	5798	2999545	—

单位：临安供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量（千伏安）	剩余接入容量（千伏安）	影响区域范围
1	碧淙村生泉湾	160	0	碧淙村一带
2	10kV 自由村[赤兰畈]公变	200	0	自由村一带

- 填写说明：
- 1.本表数据为截止 2024 年 7 月 8 日。
 - 2.本表应每季度更新并向社会公开。
 - 3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”