

本地区配电网接入能力和容量受限情况（2024 年四季度）

单位：临安供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	10	2040000	—
110 千伏	44	2057500	491.549
35 千伏	26	437000	282.36
10（20）千伏	—	—	5399.356
配电公变数量（台）	5833	3084535	—

单位：临安供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量（千伏安）	剩余接入容量（千伏安）	影响区域范围
1	10kV 双庙村[朱伊里]公变	200	0	双庙村一带
2	10kV 祈祥村[蛇岭脚]公变	200	0	祈祥村一带
3	畝龙村[里佃村狮子山]公变	200	0	里佃村一带

- 填写说明：1.本表数据为截止 2024 年 10 月 8 日。
2.本表应每季度更新并向社会公开。
3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”